

		требования которого (-ых) нарушены	безопасности	
1	Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (деревянных конструкций чердачного помещения) не реже 1 раза в год (не представлены документы).	Правила противопожарного режима в РФ № 1479 (далее-ППР в РФ) п. 13	01.07.2023	
2	На объекте защиты не хранится исполнительная документация (рабочий проект на установку АПС).	ППР в РФ п. 54	01.07.2023	
3	Руководитель объекта не прошел обучение пожарно-технического минимума.	ППР в РФ: п. 3 Приказ МЧС РФ 645: п. 31	01.07.2023	
4	На путях эвакуации объекта защиты отсутствует эвакуационное освещение автоматически включающееся при прекращении электропитания рабочего освещения.	ППР в РФ п. 23, п. 37; ч. 2, ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.; СП 1.13130.2020 п. 4.3.12	01.07.2023	
5	На объекте защиты, а именно помещение кладовой на цокольном этаже не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	ППР в РФ п. 54; п. 4 НПБ 110-03; п. 4.4 СП 486.1311500.2020	01.07.2023	
6	У выхода на кровлю отсутствует прикрепленная стационарная металлическая стремянка.	ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123; п. 7.5 СП 4.13130.2013	01.07.2023	
7	На объекте защиты направление движения к пожарному водоему, являющемуся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	ППР в РФ п. 48	01.07.2023	
8	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное содержание подъездов к источнику наружного противопожарного водоснабжения (установлен забор).	ППР в РФ п. 71	01.07.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложено в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МКДОУ «Яснополянский детский сад»

Кунтагаджиева Зайнаб Магомедовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший инспектор ОНД и ПР № 8, капитан внутренней службы

Султанов Магомедрасул Гамзаевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)


(подпись)